



Rapportage

Industrielaan 17 Dieren

Gegevens

Werkdatum	18-08-1313
Werkbon nummer	187954
Opdrachtgever	Industrielaan 17
	6951KD Dieren
Contactpersoon	T. de Haas 0629332985 n.bannink8@chello.nl
Werkadres	T. de Haas Industrielaan 17, Dieren, Nederland


Probleemstelling / doel onderzoek

Stankoverlast toilet midden in de woning, last van ongedierte.

Bevindingen

Toilet afvoer met camera geïnspecteerd.
Er zit een gat in de afvoer net voorbij de bocht.
Leiding is van asbest.

Foto's



Advies

- Afvoerleiding over ca. 2 meter relinen (kous plaatsen), hiervoor offerte aan de rapportage.
 - Afvoerleiding saneren en daarna PVC aanbrengen.
- Saneren zal door een gespecialiseerd saneringsbedrijf moeten gebeuren.