



Rapportage

Zelhemseweg 23 Varsseveld

Gegevens

Werkdatum	19-08-2104
Werkbon nummer	191836
Opdrachtgever	Gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA Gendringen
Contactpersoon	Dhr. H. Koning 0315292292 h.koning@oudeijsselstreek.nl
Werkadres	Bewoners Zelhemseweg 23, Varsseveld, Nederland

Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie riolering ivm een verstopping

Bevindingen

Totaal verstopping verholpen, aansluitend inspectie uitgevoerd.
In de stoep is de leiding vervormd, en op kop hoofdriool zit een barst in de bocht

Foto's



Foto's



Advies

Advies is om de vervorming er uit te halen en de bocht op het hoofdriool aan te passen.